

Ответ на обращение И-25-00-433353/903/НМ

Уважаемый клиент!

В ответ на Ваше обращение № И-25-00-433353/903/НМ от 28.07.2025г. по вопросу эксплуатации и технического обслуживания электрических сетей, расположенных по адресу: г. Москва, п. Первомайское, КП Согласие-1, сообщая следующее.

По указанному адресу расположены ВЛ-0,4 кВ от РТП-39, ТП-756, ТП-760, ТП-3901, состоящие на балансе филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва (далее-филиал).

22.08.2025 персоналом филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ, проходящей в КП Согласие-1. По результатам проверки было установлено, что техническое состояние ВЛ-0,4 кВ находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены.

Дополнительно сообщаем, что сотрудниками филиала в РУ-0,4 РТП-39 был установлен прибор контроля качества электроэнергии. По результатам замеров 19.08.2025 были выполнены мероприятия по замене силового трансформатора на трансформатор с улучшенными характеристиками.

Обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, принадлежащего филиалу, проводится в соответствии с перспективными и годовыми планами, утвержденными Обществом согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций сетей РФ», утв. Приказом от 04.10.2022г. № 1070 Минэнерго РФ. При проведении обследования, в случае выявления дефектов, филиалом разрабатываются мероприятия по их устранению, если выявленные дефекты являются аварийными, работы по их устранению организуются незамедлительно.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
8-800-220-0-220

Заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Новая
Москва»

Непомнящий Андрей Юрьевич

28.08.2025

<u>ПОДПИСАНО</u>	
<u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u>	
Сертификат:	
	<u>03CD0EE900F8B2A79B4E52DC40D878AF73</u>
Дата подписи:	<u>28.08.2025</u>
Владелец:	<u>Непомнящий А.Ю.</u>
Срок действия:	<u>с 10.06.2025 по 10.06.2026</u>